



13 LUG. 2012

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: realizzazione dell'impianto di climatizzazione per gli uffici "Servizio Cartelle Cliniche" presso il P.O. C.T.O. di Iglesias. Affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. di Iglesias, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D. Lgs. 163/06 e impegno di spesa. CIG ZD705AD0FA

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PRESO ATTO che, in conseguenza della riorganizzazione degli uffici, la Direzione Aziendale ha provveduto ad attivare il trasferimento del servizio Cartelle Cliniche, dai locali individuati al piano secondo a quelli posti al piano terra presso il Presidio Ospedaliero del C.T.O. Di Iglesias, in parte già in uso per l'attività tecnico amministrativa dell'Azienda;

che in ragione delle mutate esigenze è necessario provvedere all'adeguamento dell'impianto di climatizzazione al servizio delle nuove postazioni e degli uffici dell'archiviazione e deposito cartelle cliniche, in quanto nei locali di cui trattasi non sussiste alcun impianto;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la prestazione in argomento, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA la necessità, il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto, in data 03/07/2012 per le vie brevi, alla Ditta I.T.EL.CO. srl un preventivo di spesa, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 03/7/2012, per l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la climatizzazione al servizio delle nuove postazioni e degli uffici in uso all'archiviazione e deposito cartelle cliniche;

CONSIDERATO che in data 03/07/2012 la Ditta ITELCO S.r.l., in ragione delle indicazioni fornite, ha provveduto ad emettere preventivo di spesa dell'importo di € 3.110,00 + IVA di cui al corrispondente dettaglio del computo metrico allegato;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Geom. Dario Scarpa del Servizio Tecnico Aziendale;

PROPONE

- di disporre l'affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. srl per l'esecuzione dell'impianto di climatizzazione al servizio delle nuove postazioni e degli uffici in uso all'archiviazione e deposito cartelle cliniche, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 03/07/2012, per un importo complessivo € 3.110,00 + IVA 21%;;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento.

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l. l'esecuzione dell'impianto di climatizzazione al servizio delle nuove postazioni e degli uffici in uso all'archiviazione e deposito cartelle cliniche presso P.O. C.T.O. Iglesias, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. alle condizioni e costi proposti nel preventivo di spesa del 03/06/2012, per un importo complessivo di € 3.110,00 più l'IVA del 21%;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., per un importo pari ad € 3.110,00 più l'IVA del 21% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Dario Scarpa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 3.763,1 di cui € 653,10 per IVA al 21%, a favore della Ditta I.T.EL.CO. srl. di Iglesias sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2012, al centro di COSTO N° 10510207;

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario


Dott. Franco Trincas



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



ADD/ Geom. Dario Scarpa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1062 del 13 LUG. 2012

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 LUG. 2012 al 31 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI.



SPETT. LE
ASL N° 7 CARBONIA
Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni
09016 IGLESIAS
Alla c. a Geom Puddu Giuseppe

OFFERTA N°132

Iglesias 03/07/2012

oggetto: offerta per la fornitura e posa in opera di unita' di climatizzazione nel locale nuovo archivio cartelle cliniche + ufficio nel OSP. C.T.O IGLESIAS

FACENDO SEGUITO ALLA VS CORTESE RICHIESTA VOGLIATE TROVARE NS MIGLIORE OFFERTA PER I LAVORI IN OGGETTO DA REALIZZARSI PRESSO OSP. C.T.O , BASATA SULLE QUANTITA' RILEVATE DAL SOPRALLUOGO EFFETTUATO, COSI DESCRITTA NELLA RELAZIONE ALLEGATA DI COSTO.

COSTO COMPLESSIVO PER I LAVORI IN OGGETTO € 3.110,00 + IVA

Nel ringraziarvi per la fiducia che avete riposto nella nostra società e nei nostri prodotti Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario. L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti



I.T.EL.CO. srl
Laboratori e Uffici amm.vi
Zona Ind. loc. "Sa Stoia"
09016 IGLESIAS (CA)
Tel. e fax 0781/260018
P. IVA 02242230924



COMUNE DI IGLESIAS
CARBONIA IGLESIAS

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OFFERTA INSTALLAZIONE UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE NUOVO
ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE + UFFICIO PRESSO OSP. C.T.O.

COMMITTENTE: A.S.L. 7 CARBONIA

Data, 03/07/2012



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 d.001	<p>fornitura e posa in opera di Climatizzatore "split" a parete, in pompa di calore, per raffreddamento e riscaldamento, con gas ecologico R 410 A, in doppia classe A di efficienza energetica.</p> <p>Il sistema "split" consente oggi di realizzare apparecchi di piccole dimensioni riducendo al minimo la rumorosità all'interno delle abitazioni, in quanto l'unità meno silenziosa è posta all'esterno del locale da climatizzare.</p> <p>Il climatizzatore, del tipo mono inverter è equipaggiato con compressore rotativo a corrente continua (DC) per un maggiore risparmio energetico, flusso aria tridimensionale, filtro fotocatalizzatore che decompone le sostanze organiche e chimiche eliminando gli odori sgradevoli e filtro battericida.</p> <p>Nel sistema di controllo a velocità variabile che caratterizza i climatizzatori "Inverter", la velocità di rotazione del compressore si autoregola in funzione delle esigenze specifiche dell'ambiente da climatizzare</p> <p>Lamborghini modello Breeze 9-potenza resa in raffreddamento kw 2,6-potenza resa in riscaldamento kw 2,85</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	550,00	550,00
2 d.002	<p>Esecuzione di installazione unita' di climatizzazione a parete consistente in fornitura e posa di: staffe sostegno unita' esterna, tubazione in rame per linea liquido- linea gas, foro su muro - impianto elettrico installazione climatizzatore a parete</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	350,00	350,00
3 d.003	<p>Fornitura di Climatizzatore a cassetta da installare ad incasso in controsoffittature, in versione mono inverter, per raffreddamento e riscaldamento in pompa di calore, particolarmente indicato per il trattamento di grandi volumi d'aria con bassi livelli sonori.</p> <p>Costruito con materiali riciclabili e precaricato con gas ecologico R 410 A, è equipaggiato con compressore rotativo ad alta efficienza, microcomputer per gestire la funzione di deumidificazione dell'ambiente, combinazione di filtro antipolvere e filtro a carbone attivo per un ambiente sano, pulito ed esente da odori sgradevoli, deflettore automatico per la regolazione del flusso dell'aria, riavvio automatico in caso di temporanea interruzione dell'alimentazione elettrica.</p> <p>Il telecomando a raggi infrarossi è dotato, tra l'altro, di timer 24 ore, funzioni "economizzatore" e "sleeping", funzione "hot start" per evitare l'uscita d'aria fredda indesiderata.</p> <p>Lamborghini modello LEJ CPU 24- potenza resa in raffreddamento kw 6,93- potenza resa in riscaldamento kw 8,21</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'600,00	1'600,00
	A R I P O R T A R E							2'500,00

