



adottata dal Direttore Generale in data 13 AGO. 2013

OGGETTO: *Manutenzione e riparazione della pompa di calore CARRIER al servizio del poliambulatorio del P.O. Santa Barbara di Iglesias – Affidamento alla Ditta COFELY ITALIA S.P.A. e Impegno di spesa, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i - CIG:Z970B2D973*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PRESO ATTO che, a seguito di verifiche effettuate nelle strutture ospedaliere, si è appurato che l'impianto di condizionamento centralizzato al servizio del Poliambulatorio del P.O. S. Barbara di Iglesias, necessita di urgente intervento di manutenzione straordinaria e riparazione;

ATTESO che per garantire le funzionalità dell'impianto medesimo, l'ufficio Tecnico Aziendale ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta COFELY ITALIA S.p.A, affidataria dell'appalto pluriennale Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità-Lotto n° 6 di cui alla deliberazione n° 690 del 18/04/2013 identificando gli interventi necessari da eseguire, e non compresi nel contratto principale, consistenti nella sostituzione di n°4 elettroventilatori di condensazione;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di ripristinare le funzionalità dell'impianto di climatizzazione per impedire disagi all'attività sanitaria;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la prestazione in argomento, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

VISTO il preventivo di spesa n. ES/013/058, emesso in data 25/07/2013 dalla ditta COFELY ITALIA S.p.A, che si allega in copia, dell'importo complessivo di € 3.720,00 più l'IVA di legge;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata da parte del Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

PROPONE

- di approvare l'affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione della pompa di calore CARRIER al servizio del Poliambulatorio S.Barbara di Iglesias, alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. ES/013/058 del 25 Luglio 2013, per un importo complessivo di € 3.720,00 più l'IVA del 21%;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento.

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare l'affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione della pompa di calore CARRIER al servizio del Poliambulatorio S.Barbara di Iglesias, alla Ditta COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. , alle condizioni e costi proposti nel preventivo n. ES/013/058 del 25 Luglio 2013, per un importo complessivo di € 3.720,00 più l'IVA del 21%;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta COFELY ITALIA S.p.A., per un importo pari ad € 3.720,00 più l'IVA del 21% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 4.501,20 di cui € 781,20 per IVA al 21%, a favore della Ditta COFELY ITALIA S.p.A. sulla Classe di Costo al Cod. 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2013, al centro di costo n. 10430111.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Giuseppe Puddu

Giuseppe Puddu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1430 del 13 AGO. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 14 AGO. 2013 al 28 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Alla c.a. dell' Ing. Merone
" " del sig. Luca Covi

PUDDU


Spett.le
A.S.L. N° 7 - CARBONIA -
c/o P.O. Santa Barbara
IGLESIAS

C.A. Ing. Brunello VACCA
e.p.c. Geom. Giuseppe PUDDU

Cagliari, 25 Luglio 2013

Preventivo n° ES/013/058

Oggetto: Sostituzione n° 4 elettroventilatori della condensazione e revisione del circolatore d'acqua "circuito primario" installati nella pompa di calore CARRIER, a servizio dell'impianto di climatizzazione del Poliambulatorio del P.O. santa Barbara di Iglesias.

A seguito Vs. richiesta d'intervento e sulla scorta di ns. sopralluogo, con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per i lavori di cui all'oggetto.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti.

COFELY ITALIA S.P.A.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga



COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA
Via Giua snc
090125 Cagliari
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736
www.cofely-gdfsuez.com

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	A seguito Vs. richiesta e sulla scorta di ns. sopralluogo, con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per i lavori di cui all'oggetto.				
	Descrizione dei lavori:				
	* Scollegamento elettrico e smontaggio dell'elettroventola di condensazione da sostituire	cad	4		
	* Fornitura di nuovo elettroventilatore CARRIER 380 volt 750 W 1 Velocità	cad	1		
	* Fornitura di nuovo elettroventilatore CARRIER 380 volt 750 W 2 Velocità	cad	1		
	* Fornitura di nuovo elettroventilatore CARRIER 380 volt 1800 W 1 Velocità	cad	1		
	* Fornitura di nuovo elettroventilatore CARRIER 380 volt 1800 W 2 Velocità	cad	1		
	* Collegamento elettrico e montaggio dell'elettroventola di condensazione e prova di funzionamento	cad	4		
TOTALE LAVORI		EURO		3.720,00	

Esclusioni:

* I.V.A.

Modalità di pagamento:

* Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Si attesta la congruità
dell'offerta economica
e si esprime parere favorevole
Nelle more dell'adozione
dell'atto amministrativo, in
fase di autorizzazione, si
richiede l'esecuzione
urgente della sostituzione
di almeno n° 1 elettroventola
08/08/2013

COFELY ITALIA S.P.A.
Responsabile di Commessa
Efisio Spiga

Giuseppe Spiga

