



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 610/c

adottata dal Commissario Straordinario in data 29 APR 2015

Oggetto: Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il ripristino della totale funzionalità della centralina per impianti idraulici a servizio dell'impianto elevatore ubicato presso lo stabile di Piazza Matteotti a Carbonia. Affidamento alla Società COFELY ITALIA S.p.A.

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale, Ing. Brunello Vacca il quale:

PREMESSO che a seguito di segnalazione circa il malfunzionamento dell'impianto elevatore 54NL4891, ubicato presso lo stabile del Poliambulatorio di Carbonia sito in Piazza Matteotti a Carbonia, il Servizio Tecnico Aziendale ha provveduto a richiedere un sopralluogo da parte delle ditte COFELY ITALIA S.P.A., affidataria del Servizio Tecnologico per gli impianti di trasporto verticale ed orizzontale, ai sensi della Delibera del Direttore Generale n. 690 del 18/04/2013;

DATO ATTO che, a seguito del suddetto sopralluogo, la ditta COFELY ITALIA S.P.A. ha comunicato al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale la necessità di provvedere alla sostituzione della centralina a servizio dell'impianto elevatore *de quo* poiché quella attuale non è in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continuità di funzionamento del medesimo impianto per rottura del gruppo motore pompa;

CONSIDERATO che, unitamente all'esito del sopralluogo, la ditta COFELY ITALIA S.P.A. ha provveduto alla trasmissione del Preventivo n° ES/015/041, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante, per la sostituzione della centralina oleodinamica con caratteristiche adatte all'impianto esistente comprendente: un motore trifase per l'azionamento della pompa, una pompa a doppia vite di alta precisione, un filtro silenziatore e un gruppo valvole di controllo con n. 4 elettrovalvole e manometro, specificando che tutte le apparecchiature del suddetto preventivo sono racchiuse in un serbatoio in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione e montato su telaio in ferro isolato dal pavimento, per un importo complessivo di € 7.296,00 oltre IVA al 22%, al netto della franchigia di € 560,00, come da preventivo n° ES/015/041, allegato alla presente;

PRESO ATTO	del parere di congruità espresso dall'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale;
RITENUTO	di dover garantire il ripristino della piena funzionalità dell'impianto elevatore 54NL4891 ubicato presso lo stabile di Piazza Matteotti a Carbonia, provvedendo alla sostituzione della relativa centralina, così come da preventivo n° ES/015/041 redatto dalla ditta COFELY ITALIA S.P.A;
ATTESO	che sulla base delle disposizioni vigenti il suddetto intervento risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. che consente, peraltro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00,
CONSIDERATO	che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività territoriale efficacia ed efficienza anche nei confronti dei soggetti affetti da disabilità, giustifica il ricorso alla suddetta modalità,
RITENUTO	di dover procedere attraverso l'affidamento alla Società COFELY, come da preventivo allegato;
VERIFICATO	che la Società COFELY ITALIA S.p.A., risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

PROPONE

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., alla Società COFELY ITALIA S.p.A. l'intervento atto a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto elevatore 54NL4891, ubicato presso lo stabile del Poliambulatorio di Carbonia sito in Piazza Matteotti a Carbonia, attraverso la sostituzione della centralina oleodinamica con caratteristiche adatte all'impianto esistente comprendente: un motore trifase per l'azionamento della pompa, una pompa a doppia vite di alta precisione, un filtro silenziatore e un gruppo valvole di controllo con n. 4 elettrovalvole e manometro, con la specifica che tutte le apparecchiature sono racchiuse in un serbatoio in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione e montato su telaio in ferro isolato dal pavimento, per una spesa complessiva di € 7.296,00 oltre IVA al 22%, al netto della franchigia di € 560,00, come da preventivo n° ES/015/041, allegato alla presente;
- di nominare l'Ing. Antonio Zandara Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., alla Società COFELY ITALIA S.p.A. l'intervento atto a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto elevatore 54NL4891, ubicato presso lo stabile di Piazza Matteotti, attraverso la sostituzione della centralina oleodinamica con caratteristiche adatte all'impianto esistente comprendente: un motore trifase per l'azionamento della pompa, una pompa a doppia vite di alta precisione, un filtro silenziatore e un gruppo valvole di controllo con n. 4 elettrovalvole e manometro, con la specifica che tutte le apparecchiature sono racchiuse in un serbatoio in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione e montato su telaio in ferro isolato dal pavimento, per una spesa complessiva di € 7.296,00 oltre IVA al 22%, al netto della franchigia di € 560,00, come da preventivo n° ES/015/041, allegato alla presente;
- di nominare l'Ing. Antonio Zandara Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio il pagamento, alla Società COFELY ITALIA S.p.A, della relativa fattura dell'importo di € 6.736,00 oltre IVA al 22%, mediante ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo svincolo della stessa da parte del Responsabile del Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 8.217,92 di cui € 1.481,92 per Iva al 22% sulla classe di costo al Cod. 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti aziendale e al Centro di Costo n° 10310102 "Costi comuni Distretto di Carbonia", dell'esercizio 2015 di parte corrente.


Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Onnis




Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa M. Fanni Pittau




Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti



Il Responsabile S.C. Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



Add/dm



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 610/c del 29 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 4 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it.



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasta".

Allegati n. 1

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S.L. n° 7 CARBONIA - IGLESIAS
c/o Stabile P.zza Matteotti
Carbonia

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Ing. Antonio ZANDARA

Cagliari, 25 Marzo 2015

Preventivo n° ES/015/041

Oggetto: Preventivo per la sostituzione della centralina per impianti idraulici, a servizio dell'Impianto elevatore 54NL4891 ubicato presso il Vs. stabile di Piazza Matteotti in Carbonia (CI).

A seguito ns. sopralluogo, vi comuniciamo che si rende necessario la sostituzione della centralina di cui all'oggetto in quanto l'attuale centralina non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continua di funzionamento all'ascensore, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti



Cofely Italia S.p.A.
Project Manager Senior

Effetto Spiga:

COFELY ITALIA S.P.A.

AREA SARDEGNA

Via Glua snc

090125 Cagliari

tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736

www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - G.S., I.v. Euro 280.800.000,00; Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	<p>A seguito ns. sopralluogo, vi comunichiamo che si rende necessario la sostituzione della centralina di cui all'oggetto in quanto l'attuale centralina non è più in grado di fornire prestazioni sufficienti e non garantisce la necessaria affidabilità e continua di funzionamento all'ascensore, per cui con la presente vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione. Con la sostituzione, oltre ad ovviare agli inconvenienti attualmente lamentati, miglioreranno drasticamente le caratteristiche dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda la precisione di livello al piano ed il comfort di marcia.</p> <p>Descrizione dei lavori:</p> <p>* Fornitura e posa in opera di centralina oleodinamica con caratteristiche adatte all'impianto esistente e comprendente: Motore trifase per l'azionamento della pompa Pompa a doppia vite di alta precisione Filtro silenziatore Gruppo valvole di controllo con n° 4 elettrovalvole e manometro</p> <p>N.B.:Tutte le apparecchiature sopra citate, sono racchiuse in un serbatoio in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione e montato su telaio in ferro isolato dal pavimento tramite supporti antivibranti onde evitare la trasmissione di rumore o vibrazioni allo stabile.</p>	corpo	1	€ 7.296,00	€ 7.296,00
TOTALE LAVORI				EURO	7.296,00

Franchigia € 560,00

TOTALE LAVORI € 6.736,00

Esclusioni:

* I.V.A.

Termini di consegna: 14 giorni lavorativi data ordine

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
Project Manager Senior
Efiso Spiga



*Responsabile per la
 di consegna*

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

