



Determinazione Dirigenziale n° 315 del 29 FEB 2016

OGGETTO: *Delibera n° 373/C del 12.03.2015. Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il ripristino della totale funzionalità del Gruppo di Continuità Aros mod. HT 400KVA ubicato presso il P.O. Sirai di Carbonia. Liquidazione fattura n° 0013026548 del 12.10.2015, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A. CIG: Z4413AB3D6.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale:

- PREMESSO** che con Delibera n° 373/C del 12.03.2015 è stata affidato alla Società Cofely Italia S.p.A. il ripristino della totale funzionalità del Gruppo di Continuità Aros mod. HT 400KVA ubicato presso il P.O. Sirai di Carbonia, comprendente la sostituzione del pacco batterie costituito da n. 80 accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione da 12V, 140 Ah, la ricalibrazione dell'elettronica ed il collaudo funzionale relativo al controllo dei parametri di funzionamento, oltre all'onere dello scollegamento elettrico delle battee da sostituire, del loro carico su automezzo e conferimento presso discarica autorizzata;
- VISTO** il rapporto di intervento n. 09900 del 30.03.2015 (Allegato n.1), rilasciato dalla Ditta Sist.El. s.r.l. di Selargius, incaricata dalla Società aggiudicataria Cofely Italia S.p.A. all'esecuzione delle lavorazioni occorrenti per il ripristino della totale funzionalità del Gruppo di Continuità Aros mod. HT 400KVA ubicato presso il P.O. Sirai di Carbonia;
- PRESO ATTO** della dichiarazione del 08.02.2016 (Allegato n. 2) rilasciata dalla suddetta Ditta Sist.El. s.r.l. di Selargius, relativa l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle suddette lavorazioni occorrenti per il ripristino della totale funzionalità del Gruppo di Continuità di che trattasi ed il relativo collaudo funzionale;
- DATO ATTO** che il ripristino del suddetto Gruppo di Continuità, così come accertato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Zandara, è stato regolarmente eseguito in data 30.03.2015;
- VISTA** la Fattura n. 0013026548 del 12.10.2015, di importo pari ad € 27.224,00 + IVA al 22%, (Allegato n. 3) emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione del ripristino della totale funzionalità del Gruppo di Continuità Aros mod. HT 400KVA ubicato presso il P.O. Sirai di Carbonia, di cui alla Deliberazione n. 373/C del 12.03.2015;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;


DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- che il Servizio Bilancio /Contabilità provveda al pagamento, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n. 0013026548 del 12.10.2015, di importo pari ad € 27.224,00 + IVA al 22%, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione del ripristino della totale funzionalità del Gruppo di Continuità Aros mod. HT 400KVA ubicato presso il P.O. Sirai di Carbonia, di cui alla deliberazione n. 373/C del 12.03.2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 33.213,28 di cui € 5.989,28 per IVA al 22%, a favore della Società Cofely Italia S.p.A sulla classe di costo del Piano dei Conti aziendale al cod. A507010104 " *Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta*", al Centro di Costo n° 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA), Dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Responsabile della Struttura Complessa
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca

ADD / Geom. Osvaldo SULAS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 315 del 29 FEB 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 FEB 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali


Allegati: n° 03

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



SIST.EL. s.r.l.

Sede legale e uffici:
Via Montanaru, 1 - 09047 Selargius
Tel./Fax 070.554821 - 070.500544
Cell. 348.6510711 - 348.6510712

Rapporto Intervento

N° DOC. 09900 DEL 30-03-2015

CLIENTE: COFELY S.p.A.
 INDIRIZZO: PRESIDIO CARBONIA
 REFERENTE: _____
 REC. TEL.: _____
 UBIC. IMP.: P.D. SIRAI CARBONIA

CHIAMATA: _____ / _____ / _____ ORA: _____
 INTERVENTO: URGENTE NORMALE
 Km. PERCORSI A + R: _____
 Ore di viaggio A + R: _____
 Ore di lavoro: _____

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURA
 TIPO: UPS MARCA: AROS
 MOD.: HPS 400 POTENZA: 400 KVA
 NUMERO DI SERIE: P6160001031G
 ANNO COSTR.: 2004
 TENSIONE INGRESSO: TRIFASE (V) MONOFASE
 TENSIONE USCITA: TRIFASE (V) MONOFASE
 TENSIONE RADDRIZZATORE: (VDC) _____
 TENSIONE BATTERIA: (VDC) _____
 CORRENTE INGRESSO: (A) _____
 CORRENTE DEL CARICO: (A) _____

INTERVENTO TIPO
 MESSA IN SERVIZIO CON FORNITURA SENZA FORNITURA
 RIPARAZIONE: IN GARANZIA FUORI GARANZIA
 PREVENTIVO CONSUNTIVO
 MANUTENZIONE CONTRATTO SENZA CONTRATTO
 ORDINARIA STRAORDINARIA
 SOPRALUOGO: SU RICHIESTA GRATUITO

CARATTERISTICHE PARCO BATTERIE:
 TIPO ACCUMULATORI: Pb/E
 MARCA: ENERPOWER SLL
 ANNO PROD. 03-2015
 DATI TECNICI: (AH) 140 Ah (V) 12V
 N° ELEMENTI: 2 RATTI X 40
 OSSERVAZIONI SULLO STATO D'USO: EFFICIENTI

UBIC. LOCALE UPS: POWER CENTER
 COND. LOCALE: BUONE
 CLIMATIZZAZIONE: SI

DIFETTO RILEVATO: CONDENSATORI AC + DC E VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO A FINE VITA, CONTINUI SOVRACARICHI IN USCITA

LAVORAZIONI E MISURE

Pulizia completa dell'apparecchiatura
 Controllo generale e verifica serraggio morsettiere
 Verifica funzionamento sistemi di ventilazione
 Controllo segnalazioni
 Misure ingresso gruppo Vac: RS 232 ST 231 RT 233
 Aac: RS 67 ST 67 RT 67
 Hz: 50
 Misure raddrizzatore Vdc: RS _____ ST _____ RT _____
 Adc: RS _____ ST _____ RT _____
 Misure uscita gruppo Vac: RS 233 ST 231 RT 232
 Aac: RS 60 ST 72 RT 65%
 Hz: 50
 Misure batteria in scarica Vdc: (0') 542 (10') 509
 Adc: (0') 369 (10') _____
 Misure batteria in carica Vdc: (0') 509 (10') 542
 Adc: (0') 112 (10') _____
 Prova in back-up OK
 Prova carico _____

DESCRIZIONE INTERVENTO: ESEGUITO SOSTITUZIONE BANCO BATTERIE, CALIBRAZIONE PARAMETRI VERIFICA FUNZIONALE, TEST BATTERY MISURE ELETTRICHE


NOTE: UPS IN NORMALE FUNZIONAMENTO CONDENSATORI AC+DC E VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO A FINE VITA, SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE

In riferimento all'intervento da eseguirsi, il responsabile di sede dichiara sotto la propria responsabilità di aver eseguito tutte le operazioni e manovre elettriche, necessarie a rendere il luogo di lavoro sicuro, nonché disalimentare tutte le apparecchiature soggette ad eventuali rischi elettrici.
 Con la presente rende l'autorizzazione all'inizio intervento.
 Resp. Sede _____ ora inizio 09,00

In riferimento all'intervento eseguito, previo verificato il regolare funzionamento del sistema, effettuato il collaudo con le opportune prove, il responsabile di sede dichiara sotto la propria responsabilità l'ultimazione dell'intervento, rilasciando la regolare esecuzione per la dovuta emissione dei documenti di fine lavori.
 Con la presente rende l'autorizzazione alla fine dei lavori.
 Resp. Sede _____ ora fine 16,00

FIRMA DEL TECNICO
Fas Roberto

FIRMA DEL RESPONSABILE DI SEDE
[Signature]





Gruppi di continuità, Elettrogeni,
Accumulatori, Elettronica Industriale

Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello UPS, Aros Solar, Powertronix



Spett.le
Cofely Italia S.p.A.
Via Giua, snc - Z.I. Cascis-Elmas
09122 Cagliari

Protocollo n. 005/ET/16 del 08/02/2016

Oggetto: Ordine n. 4503391936 del 30/03/2015
Intervento gruppo di continuità P.O. Sirai Carbonia

In riferimento all'ordine di cui all'oggetto per l'intervento atto a ripristinare la piena funzionalità del gruppo di continuità Aros mod. HT 400 da 400 KVA a servizio del P.O. Sirai di Carbonia, come da preventivo n. 076/ET/15 del 19/02/2015, si dichiara quanto segue:

Per il ripristino del gruppo di continuità e come evidenziato nel contratto in essere si è provveduto alle seguenti attività:


- Sostituzione del pacco batteria costituito da n. 80 monoblocchi della Enerpower mod. SLC 12_140 da 12V, 140 Ah
- Ricalibrazione dell'elettronica con taratura dei parametri elettrici in funzione dei nuovi valori
- Collaudo funzionale

Si dichiara inoltre che:

- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte seguendo le procedure tecniche indicate dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura
- Al termine dei lavori è stato eseguito il collaudo funzionale del sistema nelle varie condizioni di utilizzo con esito positivo
- Che è stato rilasciato rapportino di esecuzione dei lavori e di collaudo con indicazione dei valori rilevati durante le fasi di collaudo, certificandone il corretto funzionamento.



La società



Sist.El s.r.l.

Sede legale e laboratorio: S.S. 554 Km. 4,200 09047 - Selargius Tel. Fax. 070 - 554821 - 500544

C.F.J P.I.: 02640890923 REA: n° 213516

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

FIC	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	22/10/2015	A7_A1 - 2015 - 13027	12/10/2015	0013026548	14239 - COFELY ITALIA SPA	33 213,28

DETTAGLIO SCADENZE:

N	Scadenza	Importo	Stato	Originale
1	13/12/2015	33 213,28	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Data	Descr.	Importo
2015	93000	1	22/10/2015 2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	33 213,28
2015	93000	2	22/10/2015 2-A507010103-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	33 213,28

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Importabile	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	27 224,00	5 989,28

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA


SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTI FATTURA, DELLA QUANTITÀ 33 213,28

DELLA DATA 31/12/15 DEL 12-03-2015

NUMERO DELLA FATTURA A507010104 DELLA QUANTITÀ 1051 0101

IL RESPONSABILE DEL RICEVIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

